



Mobile Klimageräte und Gasgeräte

Mobile Klimageräte mit Abluftschlauch können Unterdruck in Räumen erzeugen. Dadurch kann der sichere Abzug von Abgasen bei raumluftabhängigen Gasgeräten (z. B. Gas-Durchlauferhitzer, Gasthermen) beeinträchtigt werden, auch wenn sich Gasgeräte und Klimageräte nicht im selben Raum befinden.

Abgase, insbesondere Kohlenmonoxid (CO), können sich unbemerkt in der Wohnung ausbreiten - mit lebensgefährlichen Folgen.



SO KANN ES ZUR GEFAHR KOMMEN

1

Das mobile Klimagerät saugt Luft aus dem Raum und leitet sie nach aussen.



2

Dadurch entsteht Unterdruck. Abgase der Gasgeräte können nicht mehr sicher abgeführt werden.



3

Abgase, insbesondere Kohlenmonoxid (CO), können sich in der Wohnung ausbreiten – **Lebensgefahr!**



SO SCHÜTZEN SIE SICH

1

Für genügend Luftnachströmung sorgen

Stellen Sie sicher, dass ausreichend Frischluft nachströmen kann, z. B. durch ein geöffnetes Fenster oder eine Öffnung in der Wand.



2

Kein gleichzeitiger Gerätebetrieb

Betreiben Sie raumluftabhängige Gasgeräte nicht gleichzeitig mit mobilen Klimageräten mit Abluftschlauch.



Bei Fragen wenden Sie sich an Ihren Gasnetzbetreiber

DIESE GASGERÄTE SIND BETROFFEN

Besonders gefährdet sind raumluftabhängige Gasgeräte.



Gas-Durchlauferhitzer



Gasthermen

Beachten Sie die Vorgaben in der Bedienungsanleitung zu Ihrem Gasgerät, insbesondere zu Aufstellungsbedingungen, Verbrennungsluftzufuhr und Gerätebetrieb.